

093-571-7771

九昭 でんき工事シター

毎月15日発送

第24号



九昭電設工業株式会社

電気設備の耐用年数 とっくに過ぎていますか？

まだ使えても・・・トラブルリスクはどんどん高まる！

- 過負荷による熱の発生・・・焼損リスク
- さびで雨漏りがしている・・・絶縁低下リスク
- 小動物（害獣・害鳥）の侵入・・・短絡リスク
- 異音&振動がする・・・
- 高調波対策が出来ていない・・・
- 経年劣化が激しい・・・耐用年数が近い・・・
- トランスのPCB処理が完了していない・・・
- トランスが古く電気代がやたらと高い・・・
- 力率がなかなか改善されない・・・



主任技術者が
法定点検も
承ります！

受変電設備の耐用年数をチェック！

機器名称	交換推奨年	機器名称	交換推奨年
交流遮断器	20年	高圧交流電磁接触器	15年
変圧器	20年	断路器	20年
コンデンサ	15年	VT/CT	15年
高圧交流負荷開閉装置	15年	避雷器	15年
電力フューズ	15年	保護継電器	15年

分電盤の各種機器も要チェック！

機器名称	交換推奨年
リミッター(サービスブレーカー)	10年～15年
主幹ブレーカー(漏電ブレーカー)	10年～15年
分岐ブレーカー(過電流遮断器)	10年～15年

～電気屋さんに対するお客様の声～

- ・今お付き合いしている電気屋さんが最近忙しいらしく、対応が遅い！
- ・見積もりを依頼したら、どうやら忙しいらしく断れた・・・
- ・電気屋さんは、説明不足だし、こちらの要望を汲み取ってくれない！
- ・お付き合いしている電気屋さんは、提案が全くない・・・
- ・電気屋ならではの業界情報等、持っている情報が乏しい・・・
- ・見積の内訳が不明確で適正価格か判断ができない！
- ・そもそも、どんな工事が得意なのかもよく知らない・・・

月

日



私たちはしっかりとお客様と向き合い仕事をします！



お客のお声を聞きます



内訳の明確な見積



工事前&工事後の説明



技術情報の定期配信

【工事内容】

- ・漏電工事、コンセント増設工事、空調用の電源工事、設備の新設に伴う電源工事、生産ラインのレイアウト変更に伴う電源工事、
- ・ブレーカーのサイズアップ、分電盤、動力盤の改修・移設・増設・減設工事、盤の清掃&改修、漏電工事、経年劣化に伴う改修工事
- ・キュービクル改修・増設・減設、トランスの交換・PCB処理、絶縁調査、
- ・配線の整理、配線の図面化、配線のサイズアップ、幹線工事、
- ・モーターのオーバーホール、コイルの巻き直し、モーターメンテ&修理 etc...

どんな電気工事でも、省エネ対策でも！喜んで対応いたします！

お電話でのお問合せ



093-571-7771

九昭電設工業株式会社

〒803-0801 福岡県北九州市小倉北区西港町30-4



お問合せ担当:永田・高瀬

FAXでのお問合せ

FAX:093-571-7881

- 電気設備の交換・修理を検討中
- メンテを含めて法定点検の相談がしたい！

御社名	
部署・お役職	
お名前	
お電話番号	